

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 480/2014

Číslo vzorku: 839/2014

Objednatel : Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

Místo a bod odběru : Pravlov vodojem výstup

Předmět zkoušky : voda vyrobená

Datum a čas odběru : 11.2.2014 11:30

Způsob odběru : prostý vzorek

Postup odběru : SOP VZ 01 (ČSN EN ISO 5667-1,3; ČSN ISO 5667-5, 14; ČSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

Odběr provedl : Pavel Částek, DiS. - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a čas příjmu : 11.2.2014 15:40

Datum analýz: 12.2.2014 - 20.2.2014

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		SOP 37 (ČSN EN ISO 7899-2)	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		SOP 42 (ČSN EN ISO 9308-1)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		SOP 42 (ČSN EN ISO 9308-1)	1
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0		SOP 43 (ČSN EN ISO 6222)	1
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0		SOP 43 (ČSN EN ISO 6222)	1
Amonné ionty	mg/l	<0,050		SOP 13 A (ČSN ISO 7150-1)	1
Barva	mg/l Pt	<2,0		SOP 51 (ČSN EN ISO 7887)	1
Celkový organický uhlík	mg/l	<0,30		SOP 65 (ČSN EN 1484)	1
Dusičnany	mg/l	<2,0		SOP 14 (ČSN ISO 7890-1)	1
Dusitany	mg/l	<0,05		SOP 15 (ČSN EN 26 777)	1
Hliník	mg/l	<0,060		SOP 23 (+)	1
Hořčík	mg/l	29,7	±10%	SOP 12 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)	1
Chlor volný	mg/l	0,03	±20%	SOP 48 (ČSN ISO 7393, firemní literatura firmy HACH)	**
Chloridy	mg/l	5,0	±10%	SOP 19 (ČSN ISO 9297)	1
Konduktivita	mS/m	52,7	±5%	SOP 9 (ČSN EN 27 888)	1
Mangan	mg/l	0,062	±10%	SOP 23 (+)	1
pH		7,2	±0,2	SOP 1 (ČSN ISO 10523)	1
Sířany	mg/l	22,4	±15%	SOP 20 (STN 75 7430, aplikační listy ÚRVJT)	1
Vápník	mg/l	60,1	±8%	SOP 12 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)	1
Tvrdoost celková (Ca+Mg)	mmol/l	2,72	±8%	SOP 12 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)	1
Zákal	ZF(t)	<0,2		SOP 52 (ČSN EN ISO 7027)	1
Železo	mg/l	0,055	±10%	SOP 23 (+)	1
Teplota	°C	8,1	±0,2	SOP 47 (ČSN 75 7342)	**
KNK 4.5	mmol/l	5,50	±14%	SOP 10 (ČSN EN ISO 9963-1)	1
ZNK 8.3	mmol/l	1,38	±10%	SOP 11 (ČSN 75 7372)	1
Absorbance (254 nm, 1cm)		0,009	±5%	SOP 44 (ČSN 75 7360)	1
Pach		příjemný		SOP 49D, E (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	1

* zkouška není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dané Vyhl. č.252/2004 Sb. příl. č. 1 v aktuálním znění.

Nejistota měření je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

+SOP 23 ČSN 75 7400, ČSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, ČSN ISO 7980, ČSN EN ISO 5961, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN 75 7385

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 20.2.2014

RNDr. Růžena Konečná
vedoucí divize základních metod

